מאגר קולחין
בנפח 2000 מ"ק
גבול ביצוע
מפלס מים מרבי
-100.19M
Scale 300:1
Meter 6 0 6 12 18 24 30 Meter
A
B
C
D
E
F
PE ø250/10
PE ø280/12.5
L=109cm
L=70cm
GL=-98.20
IL=-100.59
IL=-100.84
ירינת איטום בדפנות
ובתחתית בריכת החמצון
H.D.P.E 1.5mm
120.10m
31.20m
28.0m
20.0m
11.28m
1:2
1:3
1:4

דגש

חתכים לרוחב ולאורך בריכת השיקוע
בריכת החימצון והמאגר
לפי תוכנית 11215 גיליון 4.01 ו-4.02

מקרא

גבול תב"ע	—
קו ביוב מתוכנן	- - -
שוחת ביוב מתוכננת	○
קו ביוב קיים	—
שוחת ביוב קיימת	◒
משטח מצעים קיים	▦
משטח\דרך מצעים מתוכננת	▨
תעלת ניקוז מתוכננת	—
גדר רשת מתוכננת	—▫—▫—
גדר רשת קיימת	—▫—▫—
גדר רשת מתוכננת לא לביצוע	—▪—▪—
יריעת איטום מתוכננת H.D.P.E. 1.5mm	●
קו קולחין מתוכנן	—
קו מים מליחים מתוכנן	—

הערות ושינויים

מס'	נושא:	תאריך
1.0	עדכונים	02/03/2017

○ לעיון ○ לשיפוט ● למכרז ○ לביצוע

נושא הפרוייקט:
הרחבת מט"ש עין יהב

התוכנית:
תנוחה

שרטט: **אג'מיל ז.**
תכנן: **אג'מיל ז.**
ביקר: **אינג' קפלן א.**
קנה-מידה: 1:300
תאריך: 11/2/2016
תוכנית מס': 11730
גיליון: 7.01

הוכן עבור:
מ.א. ערבה תיכונה

הישוב:
עין יהב

A.N. KAPLAN
Engineering & Projects
מתכנן: משרד א.נ. קפלן הנדסה ופרוייקטים
קבוץ מצר 38820
טלפון: 04-6387043 פקס: 04-6387810
e-mail: planing_@metzer.org.il

- * אין להעתיק, לשכפל או להעביר את התוכנית ללא אישור א.נ. קפלן הנדסה ופרוייקטים
- * אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט
- * הוצאת המידות היא באחריות הקבלן המבצע
- * לפני תחילת העבודות חובת הקבלן לבצע מדידה למצב קיים בתוכניות ובכל מקרה של הפרש, להסב את תשומת לב המתכנן