



- מקרא הידרנטי קו מים קיים**
- קו מים שפירים 110 מ"מ
 - קו מים מליחים 160 מ"מ
 - קו ביוב קיים
 - קו גבול מגרש
 - קו ביוב מתוכנן-200 מ"מ
 - קו מים 63 מ"מ
 - קו מים מליחים 63 מ"מ

פרטי מדידה

שם המודד: _____
 סוג מדידה: מפה טופוגרפית
 תאריך מדידה: _____
 הערות למדידה: _____

- הערות:**
- יש לבדוק את המצב הקיים לפני תחילת העבודה, במיוחד בחיבורים אל תאים קיימים.
 - מיקום הצניעות והמתקנים הקיימים חשופים, לאיתור קוים קיימים יש לבצע זיהוי נישט בנושא עם מדגים ומעצבים.
 - יש לזמם את העבודה עם הגורמים הממלאים לתשתיות (בזק, חשמל, מים וכו').
 - יש לשמור על מרחק מינימלי של 5 מ' ממעצרות קיימות, אלא אם צוין אחרת.
 - יש לזמם בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
 - התוכנית טובה לביצוע רק אם קיים רמת בינה בתוקף ותקבול כל האישורים לתכנון ותשתיות האחרות (מקורות, חשמל וכו').
 - אין לעשות שימוש במידות מדודות מתוך התוכנית אלא רק במידות הרשומות במפרש.
 - חציתי קו מקורות מתבצע מתחתיו כ-10 מ' מודפן לדפוס.
 - יש לשמור על מרחק של 5 מ' מקווי מקורות.
 - סודיות יבוצע במרחק אכזי 1 מ' נט לפחות מתחתית תשתיות שראיתו בגישה יד.
 - זממק השרוק על קודקוד ירייה לא פחות 2 מ' מתחת לפני אפסלס קיים ולא פחות 1.5 מ' מתחת לתחתית העלית ניקוז קיימת.
 - מיקום קווי מקורות בתנחה הוא חשופים.

מחזורת התאריך תאור עדכון / אסמכתא / יוזם העדכון / אישר
 כל הזכויות שמורות לחברת אפיק - הגדת סביבה והידרולוגיה.
 אין לשכפל מסמך זה, כעשות בו שימוש או להפיצו ללא אישור בכתב.

אפיק
 הגדת סביבה והידרולוגיה
 רח' הגורן 6
 סניף: 08-6460914
 קסט: 08-6460916

שם עבודה: מושב צופר
 קו ביוב חדש להרחבת מושב

שם תכנית: תכנית כלכלית

מס' פרויקט מתכנן:	9520	קנ"מ:	1:2000
הוכן עבור:	מועצה אזורית ערבה תיכונה		
מטרה:	<input checked="" type="radio"/> (פ) כעיון <input type="radio"/> (א) לאישור <input type="radio"/> (מ) מתכנן <input type="radio"/> (ד) כביצוע (FC)		

מחזורת תאריך:	00	עסר ח.	עמרי ר.	אמיר א.
מחזורת תאריך:	07/09/20	תכנו	בדק	אישר

מיקום פרויקט: _____
 לעיון/הרחבה צופר - תכנון מפרט - 9520
 שם קובץ הגיביות: 9520_02-biuv
 שם קובץ הדפוס: 9520-02