

שאלות הבהרה למכרז 29-11/2022

רשמה: נעמי בקר

1. **שאלה :** נראה כי לא מוגדר כמות לסבכה של תעלת ניקוז ורוחב התעלה בסיור רוחב 40 ס"מ ולא 20 ס"מ כפי שכתוב בכתב הכמויות.
תשובה : התעלה היא 240 מ"א רוחב 40 ס"מ
2. **שאלה :** בסעיף מס' 22.015.0150 - הניסוח הכתוב בסעיף הנ"ל לא מתאים למה שנציג החברה ראה בסיור ולביצוע בפועל. נבקש תיקון / הבהרה.
תשובה : כפי שנאמר בסיור, הסעיף 22.015.0150 מתייחס לביצוע פרספקס ע"ג חלונות קיימים לאחר ניקויי מזכוכית שרשום בסעיף 99.0001.
3. **שאלה :** נבקש לקבל כתב כמויות בקובץ אקסל.
תשובה : מצורף כתב כמויות באקסל לטופס שאלות 26.2.2023
4. **שאלה :** הזמן שניתן להגשת ההצעות קצר מדי ועדיין לא הספקנו להכין את כל הדרישות למכרז.
תשובה : סגירת מכרז בתאריך: 12/03/2023 – עודכן בלוח מכרזי חברה ובלינק המצורף.
5. **שאלה :** כמו כן עד עכשיו לא קבלנו פרוטוקול סיור קבלנים.
תשובה : מופץ – 26.2.23 – בשעה 15:00
6. **שאלה :** רשימת מסגרות לדלתות הכולל פרטי ביצוע לדלתות הגדולות רוחב 10 מ' ו- 5 מ'.
תשובה : מפרטים יועברו בימים הקרובים לאור זחיית תאריך סגירת המכרז. במידת הצורך יוארך המכרז שוב.
7. **שאלה :** יש להתייחס לביסוס משקופי הדלתות ולקבל התייחסות מקונסטרוקטור - איזה ביסוס יהיה?
תשובה : תשובה בסעיף 6
8. **שאלה :** האם הדלתות הגדולות מקבלות ריסון נגד רוח - הכוונה למחזירי שמן מיוחדים לדלתות גדולות מסוג כזה.
תשובה : תשובה בסעיף 6



9. **שאלה** : סעיף 99.0011 – בידוד אקוסטי ע"ג קיר קליקה – לקיר אקוסטי כמה סוגים, נא לתת פרט וסוג בידוד

תשובה : בידוד אקוסטי יתבצע לפי מפרט : מזרן 120 ק"ג 1.2/0.6 + קיר גבס כפול

10. **שאלה** : לא קיים פרט לדלתות מפח בתוכניות למען ייצור דלתות

תשובה : **תשובה בסעיף 6**