



תאריך : 18/10/2023

לכבוד

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 06-03/23 – הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ

להלן תשובות והבהרות נוספות מטעם המועצה בקשר עם המכרז שבנדון :

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלות ותשובות
1	הזמנה להציע הצעות	1	שאלה - נבקש להבהיר אם על המציעים להגיש את ההצעה על גבי שני המסמכים שפורסמו באתר המועצה, או לחלופין על גבי חוברת מכרז שתסופק עם השלמת רכישת מסמכי המכרז. תשובה – יש להגיש את ההצעה ע"ג המסמכים שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה
2	סעיף ד' מסמכים שיש לצרף – תת 8 סעיף 8	3	שאלה - נבקש להסיר את הדרישה למדים בעלי ת"י 63, מאחר ומה שכללי רשות המים מחייבים זה קיום אישור דגם. תו תקן אינו מחייב. תשובה – הבקשה מתקבלת לא נדרש ת"י 63
3	סעיף ד' מסמכים שיש לצרף – תכולת המעטפה	3	שאלה - נספח הביטוח שאמור היה להיות מצורף כנספח לחוזה לא נמצא בתוך חוברת המכרז. נבקש לקבל את הנספח. תשובה - נספח הביטוח יועבר למציע הזוכה
4	תנאים נוספים – סעיף 11	3	שאלה - מבקשים להשלים את הנתונים החסרים: תנאים נוספים: תקופת החוזה לביצוע העבודות לאספקת מדי המים נשוא מכרז זה הינה ___? מיום מתן צו תחילת העבודה. תשובה - תקופת החוזה הינה של 12 חודשים ממועד הודעת המועצה לזוכה על זכייתו במכרז.
5	תנאים נוספים – סעיף 15	3	שאלה - נבקש לפרסם פרטים אודות מפגש המציעים שהוגדר כמפגש חובה. תשובה - סעיף זה בוטל
6	קביעת הזוכה במכרז	4	שאלה - נבקש לקבל כתב כמויות (לא צורף למסמכי המכרז שפורסמו באתר). תשובה - מצ"ב כתב כמויות למכרז (צורף גם למסמכי המכרז המעודכנים באתר המועצה) שאלה - נבקש להבהיר את סוג המונה שמופיע בשורה השלישית (סעיף C). תשובה - מונה 2 צול



מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלות ותשובות
7	ערבות מכרז	6	שאלה- נבקש להשלים את תוקף הערבות הנדרש. תשובה - 90 ימים ממועד הגשת ההצעה במכרז עד לתאריך 30/01/2024
8	חוזה, סעיף 3	8	שאלה- נבקש להשלים את הפרטים החסרים: תקופת החוזה: החל מ ___? ___ ימים ממועד הכרזת הזוכה במכרז ובמשך ___? חודשים לאחר הכרזת הזכייה כאמור. תשובה - ראה תשובה לשאלת הבהרה מס' 4
9	חוזה, סעיף 43	18	שאלה- כגוף ציבורי בהתאם להוראות החשב הכללי בהתקשרות של מעל ל- 18 חודש חייב להיות סעיף הצמדה. נבקש לתקן בהתאם. תשובה - הבקשה נדחית
10	חוזה, סעיף 69	23	שאלה- נבקש לאשר ערבות לקיום הסכם בתצורה דיגיטלית. תשובה - הבקשה נדחית
11	מפרט טכני סעיף 2	4	שאלה- קיים פער בין תנאי הסף שהוגדרו בסעיף 2.3 בכתב הכמויות מול תנאי הסף שהוגדרו במסמכי המכרז סעיף ג' עמ' 2: בכתב הכמויות נדרש ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות. במסמכי המכרז נדרש ניסיון מוכח בשנים 2019-2023. נבקש להבהיר מה נכון. תשובה - הניסיון הנדרש הינו בין השנים 2019-2023
12	כללי	-	שאלה- האם נדרשת התממשקות למערכת הניהול הקיימת? תשובה - לא נדרשת התממשקות למערכת הקיימת
13	כללי	-	שאלה- האם נדרש לקבל נתוני קריאות מדי המים כל רבע שעה? ספיקות, ניהול לחצים? מאזני פחת כל רבע שעה, מאזני ספיקה? תשובה - כן
14	כתב כמויות	4	שאלה- בעמודים 4-5 במסמכי המכרז לא צוינו הכמויות הנדרשות לכל קוטר. נבקש להשלים. תשובה- מצ"ב כתב כמויות בנפרד
15	ערבות מכרז	6	שאלה- נבקש לאשר שערבות המכרז תהיה בתוקף עד 23/12/2024 (קרי 90 יום מתאריך הגשת המכרז – כך על פי מענה לשאלות הבהרה מס' 1 שורה 7). תשובה- ערבות מכרז הינה ל-90 ימים 30/01/2024 ערבות חוזה הינה לשנה מרגע חתימה על ההסכם
16			שאלה- נקבע, כי המועצה דורשת ניסיון מוכח של 8 לקוחות שלכל לקוח 5,000 מדי מים לפחות. הסעיף הנ"ל מעניק יתרון ברור ועצום למונופול שקיים בשוק ורק הוא יכול להגיע לתנאי הסף הנ"ל – כלומר בפועל המועצה מעניקה יתרון מובהק למונופול. נשאלת השאלה מדוע בחרה המועצה לדרוש ניסיון של מעל 25,000 מדיים בעוד שהמכרז כולו מכיל כ 421 מדיים? האם



שאלות ותשובות	עמוד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	מס"ד
הגיוני לדרוש ניסיון של פי 50 ? רק סעיף זה מוכיח את הרצון של המועצה לכאורה לזכייה בטוחה של המונופול. תשובה- הוחלט להפחית את הניסיון הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף של 5 לקוחות שאצל כל לקוח מותקנים 500 מדי מים לפחות.			
שאלה- זאת ועוד, מדוע המועצה דורשת להגיש אך ורק מדי SONATA של חברת ארד ? כיצד המועצה מבקשת שהזוכה במכרז יחבר את מדים אלו למערכות קר"מ ? האם חברת ארד דליה תאפשר חיבור של מדים אלו למערכות קר"מ אחרות? תשובה- הדרישה מתוקנת בזאת כדלקמן : מדי מים של SONATA או שווה ערך אליו. אין התנגדות לעבודה עם מערכת קר"מ נוספת.			17

בברכה ,

מ"א הערבה התיכונה