



מכרז מס' 25-03-43

ביצוע דרכים חקלאיות וכיכר תנועה

הבהרות ומענה לשאלות

מועצה אזורית ערבה תיכונה (להלן: "המועצה"), מתכבדת בזאת לפרסם שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז, לרבות בתשובה לשאלות שהועלו ע"י המשתתפים. מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז. ההבהרות הנמסרות להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כל מציע לאשר בחתימתו את קבלת ההבהרות ולהגיש מסמך זה יחד עם ייתר מסמכי המכרז. ככל שיידרש ובהתאם להחלטת המועצה, לאחר הכרזה על זוכה במכרז, המועצה תכלול את השינויים במסמכי המכרז שאושרו על ידה כמפורט להלן בחוזה ההתקשרות המעודכן שייחתם עם המציע הזוכה והמציע הזוכה יהיה מחויב לחתום על הנוסח המתוקן.

מספר סידורי	שאלה	תשובה
1	מי מפקח הפרויקט?	מפקח הפרויקט יקבע ע"י המועצה.
2	האם יש עבודות במוסדות חינוך שמצריכות אישור משטרה?	לא יבוצעו עבודות במוסדות חינוך.
3	מה תנאי התשלום?	ראה במסמכי המכרז.
4	האם כל האספלט אותו סוג או אותו חומר?	האספלט יהיה מסוג 3/4 או 3/8 או שילוב ביניהם.
5	האם יש מקומות של שתי שכבות אספלט?	כן לפי צורך ולפי מצב המסעה.
6	האם יש תשלום עבור אספלט ב-טון?	עודכן בכתבי הכמויות.
7	האם ניתן לדון על סעיפים בכתבי כמויות?	לא.
8	איזה בדיקות מעבדה יש לצרף לאספלט?	כל הבדיקות לפי "הספר הכחול". א. אישור מעבדה מוסמכת ב. אישור מפקח מתכנן + תערובת כולל תוספים (אם יש)



<p>עקופת מיפוי, צפיפות וכו'. <u>ג. תעודת משלוח הכוללת:</u> - סוג תערובת, שעה, טמפי יציאה מהמפעל - משקל נטו/ברוטו - יעד, מספר משאית - לעיתים: טמפי ביטומן/אגרטים, מספר אצווה <u>ד. אישורים בזמן סלילה בשטח הכוללים:</u> - טמפי אספלט בהגעה לאתר - טמפי בזמן פריסה (מאחורי הפינישר) - טמפי בתחילת כבישה וסיום כבישה - יש חלונות טמפי לפי סוג התערובת— חריגה יכולה לפסול קטע. <u>ה. בדיקות מעבדת על תערובת (איכות חומר):</u> - גרנולומטריה (ניפוי) בדיקה שהתערובת בפועל תואמת את עקומת התכנון. - תכולת ביטומן בדיקת אחוז ביטומן בפועל (Extraction / Ignition) ב התאם לנוהל). - יציבות/זרימה או ביצועים (תלוי מפרט) מרשל (Stability/Flow) או בדיקות ביצוע מתקדמות, דרישות המזמין. - תכולת חללים (Air Voids) ו-VMA/VFA מדדים קריטיים לאישור התערובת. <u>ו. אישורים סופיים:</u> - דוח מעבדה מסכם לכל שכבה/מקטע: טמפי, צפיפות, אחוז ביטומן, ניפוי, עוביים, התאמות/חריגות. מפת ליבות (מיקומים, תוצאות, קבלה/דחייה). - אישור מפקח על קבלת שכבה. - לעיתים: אישור פתיחה לתנועה / מסירה.</p>		
<p>הכיכר מופיעה בכתב הכמויות. בסיוור שנערך הוצג הצורך וניתנה הזדמנות להתרשם מהעבודות הדרושות</p>	<p>שאלה לגבי הכיכר הלא מתכוננת. באיזה מצב היא מוצגת בכתב כמויות?</p>	<p>9</p>
<p>הקבל"ן יבצע הסדרי תנועה עפ"י ההנחיות</p>	<p>האם המועצה אחראית על</p>	<p>10</p>



מהנדס תנועה מטעם המועצה.	הסדרי תנועה?	
ימי חול א'-ה' 8:00-17:00 ללא שבתות וחגים. במידת הצורך והנחיצות תאושר עבודה בכתב ומראש ובתיאום ע"י המהנדס ליום שישי מ8:00-13:00	מה הם שעות העבודה והאם הם מוגבלות?	11
מופיע במסמכי המכרז	מה תאריך הגשה למכרז?	12
אפשר.	האם אפשר לעבוד במקביל במושבים?	13
מופיע במסמכי המכרז	מהם הלוחות זמנים?	14
כן.	האם הסיור קבלנים חובה?	15
ראה תשובה לשאלה 14 לעיל	האם יש אפשרות להארכה של זמן לבי	16
מופיע במסמכי המכרז	מהו סכום הערבות?	17
מופיע במסמכי המכרז	האם יש אפשרות לשלוח שאלות מעבר ל5.1?	18
ג'4	מה הסינוג של הקבל"ן שנדרש על מנת להגיש	19
לא.	האם יש הגבלה לאחוז הנחה שניתן לתת?	20
מופיע במסמכי המכרז	איך ניתן לרכוש את המכרז?	21
המחירים הינם לפי קביעה מקצועית של המועצה	האם המחירים הם לפי מחירון דקל?	22
מופיע במסמכי המכרז	האם ניתן לתת פלוס או מינוס לגבי המחיר?	23
מופיע במסמכי המכרז	מהו זמן לערבות ביצוע?	24
מופיע במסמכי המכרז	איך ניתן לחשב את סכום הערבות? לפי הסכום אומדן או לפי סכום זכיה?	25
כן.	האם נושא ההיתרים מוסדר?	26



27	מי אחראי על תיאום עם חברת מקורות וחברת חשמל?	המועצה.
28	האם יש לבצע תיאום תשתיות בעבודות הביוב?	כן. האחריות על הקבלן
29	מה העבודות ברחבת מו"פ?	כפי שהוסבר בסיור.
30	האם הפרויקט יהיה פאושלי?	לא.
31	מה מבנה של הכביש בכיכר עין יהב?	כפי המבנה בכיכר צופר.
32	מהו הרוחב של הכביש?	כפי שמופיע במפרט ובתכניות
33	האם יש דרישה מיוחדת לגבי הקרצוף?	על הקבלן לבצע את הקרצוף ולקחת מהשטח את תוצרי הקרצוף
34	האם עוקרים את העצים בכיכר צופר?	לפי תוכנית וכתב כמויות.
35	מה לגבי שתי העמודים הראשונים בטיילת?	לפי תוכנית וכתב כמויות.
36	האם קיימת מדידה במערכת תיאום תשתיות לאומית?	כן לכיכר צופר.
37	מה לגבי העמוד חשמל בכיכר צופר?	נשאר במקום
38	האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז באקסל?	לא

אני הח"מ מאשר כי קראתי והנני מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל

חתימה + חותמת