

מועצה אזורית הערבה התיכונה

מכרז מס 18-03-26

לפרויקט תכנון רישוי ובניית מבנה צח"י (צוות חירום יישובי) יביל או יצוק במושבים

עידן ועין יהב

הבהרות ומענה לשאלות

המועצה מבקשת להבהיר ולמסור תשובות לשאלות שהתקבלו אצלה בקשר עם המכרז כמפורט להלן.

התשובות הנמסרות להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על כל מציע לאשר בחתימתו את קבלת התשובות ולהגיש מסמך זה יחד עם ייתר מסמכי המכרז. לאחר הכרזה על זוכה במכרז, הרשות תכלול את השינויים במסמכי המכרז שאושרו על ידה כמפורט להלן, בחוזה ההתקשרות המעודכן שייחתם עם המציע הזוכה והמציע הזוכה יהיה מחויב לחתום על הנוסח המתוקן של החוזה.

מס'	החלק במסמך המכרז	סעיף	שאלה	תשובה
1			בסיור הקבלנים סוכם כי במושב עידן יוגש מסלול בהוראת שעה לעניין הצבת מממ 24 בשטח חום – נא לאשר זאת במושב עין יהב סוכם כי לא יוגש היתר או הוראת שעה כלל והנ"ל יהיה באחריות המועצה – נא לאשר זאת יש לוודא כי במסלול להוראת השעה מתקיימים תנאי הוראת השעה - שטח חום (שב"צ) ומרחק גישה פחות מ-40 ממבנה ציבור/מועצה, שייכות המבנה למועצה	מצורף פרוטוקול סיור הקבלנים שם ניתנה תשובה בנושא.
2	תנאי סף מקצועיים	6.4	לא ברור דרגו לאחר הנחה – האם מתקיימים תנאים נוספים מעבר למחיר? במידה וכולם נותנים 20% הנחה על פי מה יהיה יקבע הזוכה ?	. ראה סעיף א 4.4 לכתב ההוראות במכרז.



3	הגשת ההצעה	10.2	האם ניתן להגיש ההצעה בקובץ המדיה ובמייל ולא בהגעה פיזית ?	ראה סעיף 10 לכתב ההוראות במכרז.
4	1ג	1ג	על מי האחריות לביצוע ביסוס המבנה , חיבור תשתיות חשמל ותקשורת ?	על הקבלן הזוכה
5	מפרט טכני	מפרט טכני	בסיור סוכם על מממ 24 מ"ר נטו , על פי המפרט נדרש מבנה 20 עם שירותים – נא לאשרר 24 נטו ללא שירותים	גודל המבנה יהיה 24 מ"ר ללא שירותים. נדרש שירותים כימיים בלבד.
6	מפרט טכני	מפרט טכני	על פי המפרט נדרש חדר תקשורת בנוסף לשירותים עם מזגן – איפה הוא יהיה ?	לא נדרש חדר תקשורת. נדרש ארון תקשורת בלבד. למבנה נדרש מזגן 3 כ"ס אינוורטר

הננו לאשר קבלת ההבהרות המפורטות לעיל המהוות חלק בלתי נפרד מהצעתנו במכרז

שם המציע :

חתימת המציע :
